


R O M Â N I A



JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Str. General Praporgescu nr.1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea
Tel : 0250/73.29.01, 0746/11.63.11, 0746/11.63.12 : Fax: 0250/73.56.17
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; www.cjvalcea.ro

Nr. 21035/27.11.2015

CLARIFICARE la Anunțul publicitar nr. 24265

Cu privire la achiziția directă a lucrărilor "**Construire sistem de baze colectoare ape infiltrate în subsolul internatului școlar**" în cadrul obiectivului de investiții „**Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, județul Vâlcea**”, au fost solicitate următoarele clarificări:

1. În lista de cantități *Construcții*, la art. 5 - CAO 1.J.I, nu se specifică procurarea și tipul betonului;
2. În lista de cantități *Construcții*, la art. II - CL21A1, nu se specifică procurarea și tipul confecției metalice;
3. În lista de cantități *Instalații sanitare*, la art. 7- CAOIA1 nu se specifică procurarea și tipul betonului;
4. În lista de cantități *Instalații electrice*, la art. 14 - C007B1 nefiind evidențiat betonul, vă rugăm să menționați dacă stâlpii se fixează în beton sau nu;
5. În lista de cantități *Instalații electrice*, la art. 25 - TCA03B1 nu se specifică procurarea și diametrul țevii;
6. În lista de cantități *Instalații electrice*, la art. 29 - CAO IN I nu se specifică procurarea și tipul betonului;
7. În lista de cantități *Instalații electrice*, la art. 46 - ECOSA cantitatea de cablu montat este de 30 m iar procurările de cablu de la articolele 47- 51 sunt de 147,5m;
8. În lista de cantități *Instalații electrice*, la art. 53 - EE 108, nu se specifică procurarea și tipul corpului de iluminat;
9. Referitor la *fișa tehnică nr. 2* - grup electrogen cu combustibil benzină, pentru asigurarea unei exploatări și întrețineri facile, vă rugăm să specificați dacă se acceptă și ofertarea unui grup electrogen cu combustibil motorină. Avantajul unui grup electrogen

cu combustibil motorină este dat de consumul redus de combustibil și de durata de viață mai mare decât a unuia cu combustibil benzină.

10. Pentru montarea conductelor prevăzute în devizul de instalații sanitare este necesară mai întâi tăierea betonului existent pe o lungime de cca 70ml x 2 tăieri = 140ml în subsol și apoi spargerea acestuia (cantități ce nu sunt cuprinse în deviz);
11. Având în vedere că în prezent platformele exterioare pe traseele ce urmează a fi montate cele două conducte de refulare On90 sunt din beton, este necesară tăierea betonului pe o lungime de cca 160ml x 2 tăieri = 320m), spargerea acestuia și la final refacerea stratului de beton (cantități ce nu sunt cuprinse în deviz);
12. Întrucât platformele exterioare sunt din beton, refacerea suprafețelor deteriorate prin montarea conductelor, considerăm că este necesar a se face cu același material (beton) și înlocuirea art. 5 (asfalt de 4 cm) din devizul refacere pavaje exterioare;
13. Având în vedere intervențiile repetate de decolmatare, ca urmare a blocării (înfundării) pompelor din căminul colector existent, cu consecința returului de apă uzată prin sifoanele de pardoseală în subsol, deoarece pompele existente se blochează datorită introducerii în sistem a diverselor obiecte mai mari decât posibilitatea de preluare a acestora, vă rugăm să analizați posibilitatea achiziționării în cadrul acestui contract, a unor pompe cu tocător cu parametri tehnici și funcționali superiori celor existente.

Menționăm că, **răspunsurile la clarificări** sunt atașate în **documentul arhivat denumit „Răspuns clarificări- lucrări bașe Băbeni”**.

Referitor la **clarificarea de la punctul nr. 9**, precizăm că, pentru Grupul electrogen, se acceptă și *combustibil motorină*, cu mențiunea că celelalte caracteristici din Fișa tehnică rămân neschimbate.

p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,

Gheorghe Păsat

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin Dirinea

DIRECTOR GENERAL,

Mircea Constantin Predescu